

COPIE

Service des eaux de Conthey
Monsieur Cédric DESSIMOZ
Route de Savoie 54
1975 St-Séverin



Entreprise N° : 33198/16744

Sion, le 8 septembre 2023

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 23-VS-31729

V 1



N° d'échantillon : 23-91052

ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Conthey, Route de Savoie 54, 1975 St-Séverin
Consultant externe : aquaTech Services SA, Route de la Muraz 29, 1950 Sion

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Conthey
Prélèvement du : 05.09.2023 à 07h40
Date arrivée : 05.09.2023
Effectué par : Monsieur Cédric DESSIMOZ

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution
Secteur : 613 - DAILLON - POMEIRON
Lieu de prélèvement : 2 - Fontaine Le Nez X : 2 589 506 Y : 1 122 622
Température de l'eau : 10.7 °C

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	Conforme
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 88.00 CHF (Montant HT)



REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Inspectorat des eaux potables

Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Original à : Service des eaux de Conthey, Route de Savoie 54, 1975 St-Séverin

Copie(s) à : aquaTech Services SA, Route de la Muraz 29, 1950 Sion

